



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 3479  
от 25.03.2019г.

**Наименование пробы (образца):** *подземный источник, родник №1.*

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** *МО «сельсовет Цизгаринский», с. Цизгари.*

**Дата и время отбора пробы (образца):** *21.03.2019 10 ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца):** *21.03.2019 16 ч 00 мин.*

**Цель проведения исследований:** *лабораторно – производственный контроль.*

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

*Глава администрации МО «сельсовет Цизгаринский» Мирзаев Р. М.*

**Основание для отбора:** *договор № 1245 от 12.03.2019г.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

*МО «сельсовет Цизгаринский», 368795, РД, Дахадаевский район, село Цизгари.*

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** *гл. адм. Мирзаев Р. М*

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014*

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

*СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».*

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** *Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.*

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

*Эфендиев М.А.*



Код пробы (образца):	3479-02/19
-------------------------	------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2-3	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	< 0,5	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	pH	8,05	От 6 до 9	Единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Хлориды	< 10	350	мг/л	ГОСТ 4245-75
5.	Окисляемость перманганатная	0,60	5-7	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	231	1000 (1500)	мг/л	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
7.	Жесткость общая	4,1	7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-12
8.	Сульфаты	28	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
9.	Цветность	<1	30	град	ГОСТ 31868-12
10.	Привкус	1	2-3	баллы	ГОСТ 3351-74
11.	Мутность	< 0,1	2,6-3,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 56885	№070497	25.06.2019г.
3	pH метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№001425	25.06.2019г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Подпись Капиева Н.В.
--	-------------------------



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ 57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 3476  
от 25.03.2019г.

**Наименование пробы (образца):** *подземный источник, родник №2.*

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** *МО «сельсовет Цизгаринский», с. Цураи.*

**Дата и время отбора пробы (образца):** *21.03.2019 10ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца):** *21.03.2019 12ч. 30 мин.*

**Цель проведения исследований:** *лабораторно – производственный контроль.*

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

*Глава администрации МО «сельсовет Цизгаринский» Мирзаев Р. М*

**Основание для отбора:** *договор № 1245 от 12.03.2019г.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

*МО «сельсовет Цизгаринский», 368795, РД, Дахадаевский район, село Цизгари.*

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** *гл.адм. Мирзаев Р. М.*

**Код пробы(образца):**

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014*

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

*СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».*

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** *Эфендиев М.А.* Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

*Эфендиев М.А.*



Код пробы (образца):	3476-01/19
-------------------------	------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	<b>Общие колиформные бактерии</b>	1,0	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 3475  
от 25.03.2019г.

**Наименование пробы (образца):** *подземный источник, родник №1.*

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** *МО «сельсовет Цизгаринский», с. Цураи.*

**Дата и время отбора пробы (образца):** *21.03.2019 10ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца):** *21.03.2019 12ч. 30 мин.*

**Цель проведения исследований:** *лабораторно – производственный контроль.*

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

*Глава администрации МО «сельсовет Цизгаринский» Мирзаев Р. М*

**Основание для отбора:** *договор № 1245 от 12.03.2019г.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

*МО «сельсовет Цизгаринский», 368795, РД, Дахадаевский район, село Цизгари.*

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** *гл. адм. Мирзаев Р. М*

**Код пробы(образца):**

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014*

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

*СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».*

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** *Мирзаев Р. М* *Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.*

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



*Эфендиев М.А.*

		Код пробы (образца):		3475-01/19	
<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	<b>Общие колиформные бактерии</b>	<b>2,3</b>	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 3472  
от 25.03.2019г.

**Наименование пробы (образца):** *подземный источник, родник №2.*

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** *МО «сельсовет Цизгаринский», с. Шадни.*

**Дата и время отбора пробы (образца):** *21.03.2019 10ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца):** *21.03.2019 12ч. 30 мин.*

**Цель проведения исследований:** *лабораторно – производственный контроль.*

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

*Глава администрации МО «сельсовет Цизгаринский» Мирзаев Р. М*

**Основание для отбора:** *договор № 1245 от 12.03.2019г.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

*МО «сельсовет Цизгаринский», 368795, РД, Дахадаевский район, село Цизгари.*

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** *гл.адм. Мирзаев Р. М.*

**Код пробы(образца):**

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014*

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

*СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».*

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** *Мирзаев Р. М.* *Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.*

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



*Эфендиев М.А.*

Код пробы (образца):	3472-01/19
-------------------------	------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	<b>Общие колиформные бактерии</b>	<b>1,0</b>	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	12	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 3471  
от 25.03.2019г.

**Наименование пробы (образца):** *подземный источник, родник №1.*

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** *МО «сельсовет Цизгаринский», с. Шадни.*

**Дата и время отбора пробы (образца):** *21.03.2019 10ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца):** *21.03.2019 12ч. 30 мин.*

**Цель проведения исследований:** *лабораторно – производственный контроль.*

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

*Глава администрации МО «сельсовет Цизгаринский» Мирзаев Р. М*

**Основание для отбора:** *договор № 1245 от 12.03.2019г.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

*МО «сельсовет Цизгаринский», 368795, РД, Дахадаевский район, село Цизгари.*

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** *гл.адм. Мирзаев Р. М.*

**Код пробы(образца):**

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014*

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

*СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».*

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** *[Подпись]* *Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.*

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

*Эфендиев М.А.*



Код пробы (образца):	3471-01/19
-------------------------	------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	<b>Общие колиформные бактерии</b>	1,7	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 3473

от 25.03.2019г.

**Наименование пробы (образца):** *подземный источник, родник №1.*

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** *МО «сельсовет Цизгаринский», с. Цизгари.*

**Дата и время отбора пробы (образца):** *21.03.2019 10ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца):** *21.03.2019 12ч. 30 мин.*

**Цель проведения исследований:** *лабораторно – производственный контроль.*

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

*Глава администрации МО «сельсовет Цизгаринский» Мирзаев Р. М*

**Основание для отбора:** *договор № 1245 от 12.03.2019г.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

*МО «сельсовет Цизгаринский», 368795, РД, Дахадаевский район, село Цизгари.*

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** *гл.адм. Мирзаев Р. М.*

**Код пробы(образца):**

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014*

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

*СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».*

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  *Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.*

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

*Эфендиев М.А.*



					Код пробы (образца):	3473-01/19
<b>Микробиологическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	<b>Общие колиформные бактерии</b>	<b>1,0</b>	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	не обнар.	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись <i>Хаджиева Е.А.</i>		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А		



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 3474

от 25.03.2019г.

**Наименование пробы (образца):** *подземный источник, родник №2.*

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** *МО «сельсовет Цизгаринский», с. Цизгари.*

**Дата и время отбора пробы (образца):** *21.03.2019 10ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца):** *21.03.2019 12ч. 30 мин.*

**Цель проведения исследований:** *лабораторно – производственный контроль.*

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

*Глава администрации МО «сельсовет Цизгаринский» Мирзаев Р. М.*

**Основание для отбора:** *договор № 1245 от 12.03.2019г.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

*МО «сельсовет Цизгаринский», 368795, РД, Дахадаевский район, село Цизгари.*

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** *гл.адм. Мирзаев Р. М.*

**Код пробы(образца):**

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014*

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

*СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».*

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  *Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.*

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



*Эфендиев М.А.*

Код пробы (образца):	3474-01/19
-------------------------	------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	<b>Общие колиформные бактерии</b>	<b>1,0</b>	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаруж.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаруж.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись <i>Е.А. Хаджиева</i>	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А.	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 3477

от 25.03.2019г.

**Наименование пробы (образца):** *подземный источник, родник №1.*

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** *МО «сельсовет Цизгаринский», с. Шадни.*

**Дата и время отбора пробы (образца):** *21.03.2019 10 ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца):** *21.03.2019 16 ч 00 мин.*

**Цель проведения исследований:** *лабораторно – производственный контроль.*

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

*Глава администрации МО «сельсовет Цизгаринский» Мирзаев Р. М.*

**Основание для отбора:** *договор № 1245 от 12.03.2019г.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

*МО «сельсовет Цизгаринский», 368795, РД, Дахадаевский район, село Цизгари.*

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** *гл.адм. Мирзаев Р. М*


**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014*

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

*СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».*

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  *Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.*

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



*Эфендиев М.А.*

					Код пробы (образца):	3477-02/19
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2-3	баллы	ГОСТ 3351-74	
2.	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	< 0,5	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14	
3.	pH	8,05	От 6 до 9	Единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	
4.	Хлориды	40	350	мг/л	ГОСТ 4245-75	
5.	Окисляемость перманганатная	0,68	5-7	мг/л	ГОСТ Р 55684- 2013	
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	228	1000 (1500)	мг/л	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97	
7.	Жесткость общая	4,0	7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-12	
8.	Сульфаты	27	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12	
9.	Цветность	< 1	30	град	ГОСТ 31868-12	
10.	Привкус	1	2-3	баллы	ГОСТ 3351-74	
11.	Мутность	2,2	2,6-3,5	мг/л	ГОСТ 3351-74	
Средства измерений, сведения о государственной поверке						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.	
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 56885	№070497	25.06.2019г.	
3	pH метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№001425	25.06.2019г.	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О.;				Подпись		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.		





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 3481

от 25.03.2019г.

**Наименование пробы (образца):** *подземный источник, родник №1.*

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** *МО «сельсовет Цизгаринский», с. Цураи.*

**Дата и время отбора пробы (образца):** *21.03.2019 10 ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца):** *21.03.2019 16 ч 00 мин.*

**Цель проведения исследований:** *лабораторно – производственный контроль.*

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

*Глава администрации МО «сельсовет Цизгаринский» Мирзаев Р. М.*

**Основание для отбора:** *договор № 1245 от 12.03.2019г.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

*МО «сельсовет Цизгаринский», 368795, РД, Дахадаевский район, село Цизгари.*

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** *гл.адм. Мирзаев Р. М*


**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014*

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

*СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».*

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  *Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.*

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

*Эфендиев М.А.*




Код пробы (образца):	3481-02/19
-------------------------	------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2-3	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	< 0,5	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	рН	8,1	От 6 до 9	Единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Хлориды	< 10	350	мг/л	ГОСТ 4245-75
5.	Окисляемость перманганатная	0,60	5-7	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	230	1000 (1500)	мг/л	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
7.	Жесткость общая	4,0	7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-12
8.	Сульфаты	28	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
9.	Цветность	<1	30	град	ГОСТ 31868-12
10.	Привкус	1	2-3	баллы	ГОСТ 3351-74
11.	Мутность	<0,1	2,6-3,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 56885	№070497	25.06.2019г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№001425	25.06.2019г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Подпись Капиева Н.В. 
--	---



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)  
№ 3482  
от 25.03.2019г.**

**Наименование пробы (образца):** *подземный источник, родник №2.*

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** *МО «сельсовет Цизгаринский», с. Цураи.*

**Дата и время отбора пробы (образца):** *21.03.2019 10 ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца):** *21.03.2019 16 ч 00 мин.*

**Цель проведения исследований:** *лабораторно – производственный контроль.*

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

*Глава администрации МО «сельсовет Цизгаринский» Мирзаев Р. М.*

**Основание для отбора:** *договор № 1245 от 12.03.2019г.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

*МО «сельсовет Цизгаринский», 368795, РД, Дахадаевский район, село Цизгари.*

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** *гл.адм. Мирзаев Р. М*


**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014*

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

*СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».*

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  *Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.*

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



*Эфендиев М.А.*

Код пробы (образца):	3482-02/19
-------------------------	------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2-3	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	< 0,5	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	рН	8,0	От 6 до 9	Единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Хлориды	< 10	350	мг/л	ГОСТ 4245-75
5.	Окисляемость перманганатная	0,68	5-7	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	233	1000 (1500)	мг/л	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
7.	Жесткость общая	3,9	7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-12
8.	Сульфаты	28	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
9.	Цветность	<1	30	град	ГОСТ 31868-12
10.	Привкус	1	2-3	баллы	ГОСТ 3351-74
11.	Мутность	1,3	2,6-3,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 56885	№070497	25.06.2019г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№001425	25.06.2019г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Подпись Капиева Н.В.
--	-------------------------



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)  
№ 3478  
от 25.03.2019г.**

**Наименование пробы (образца):** подземный источник, родник №2.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Цизгаринский», с. Шадни.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.03.2019 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.03.2019 16 ч 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

Глава администрации МО «сельсовет Цизгаринский» Мирзаев Р. М.

**Основание для отбора:** договор № 1245 от 12.03.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Цизгаринский», 368795, РД, Дахадаевский район, село Цизгари.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл.адм. Мирзаев Р. М

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** И.М.М. Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кабиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.

		Код пробы (образца):		3478-02/19	
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2-3	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	< 0,5	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	рН	8,1	От 6 до 9	Единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Хлориды	< 10	350	мг/л	ГОСТ 4245-75
5.	Окисляемость перманганатная	0,68	5-7	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	230	1000 (1500)	мг/л	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
7.	Жесткость общая	4,0	7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-12
8.	Сульфаты	28	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
9.	Цветность	< 1	30	град	ГОСТ 31868-12
10.	Привкус	1	2-3	баллы	ГОСТ 3351-74
11.	Мутность	2,3	2,6-3,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 56885	№070497	25.06.2019г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№001425	25.06.2019г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 3480  
от 25.03.2019г.

**Наименование пробы (образца):** *подземный источник, родник №2.*

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** *МО «сельсовет Цизгаринский», с. Цизгари.*

**Дата и время отбора пробы (образца):** *21.03.2019 10 ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца):** *21.03.2019 16 ч 00 мин.*

**Цель проведения исследований:** *лабораторно – производственный контроль.*

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

*Глава администрации МО «сельсовет Цизгаринский» Мирзаев Р. М.*

**Основание для отбора:** *договор № 1245 от 12.03.2019г.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

*МО «сельсовет Цизгаринский», 368795, РД, Дахадаевский район, село Цизгари.*

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** *гл. адм. Мирзаев Р. М*

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014*

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

*СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».*

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** *Мам* Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



*Эфендиев М.А.*


Код пробы (образца):	3480-02/19
-------------------------	------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2-3	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	< 0,5	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	pH	8,05	От 6 до 9	Единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Хлориды	< 10	350	мг/л	ГОСТ 4245-75
5.	Окисляемость перманганатная	0,76	5-7	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	226	1000 (1500)	мг/л	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
7.	Жесткость общая	3,8	7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-12
8.	Сульфаты	26	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
9.	Цветность	<1	30	град	ГОСТ 31868-12
10.	Привкус	1	2-3	баллы	ГОСТ 3351-74
11.	Мутность	5,5	2,6-3,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 56885	№070497	25.06.2019г.
3	pH метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№001425	25.06.2019г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Подпись  Капиева Н.В.
--	--